

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

Regolamento UE n. 305/2011

N.° IRC03

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**H07V-U 450/750V, sezioni da 1,50 a 2,50 mm²**2. Uso previsto:**

Cavo/condotto isolato per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco.

3. Fabbricante:

IRCE S.p.A. via Lasie 12/a IMOLA (BO) ITALY

4. Mandatario:

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni:

AVCP 3

6. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

7. Organismo Notificato:

NB2479

8. Prestazioni dichiarate:Reazione al fuoco : E_{ca}
Sostanze pericolose : NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa sotto l'escusiva responsabilità del fabbricante sopracitato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Ing. Gandolfi Colleoni Francesco – Dir. Ricerca e Sviluppo



IMOLA , 30/06/2017

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

Regulation UE n. 305/2011

N.° IRC03

**1. Unique identification code of the product-type:**H07V-U 450/750V, sections from 1,50 to 2,50 mm²**2. Intended use:**

Insulated cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements.

3. Manufacturer:

IRCE S.p.A. via Lasie 12/a IMOLA (BO) ITALY

4. Authorized representative:

5. System of Assessment and Verification of Constancy and Performance:

AVCP 3

6. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

7. Notified body:

NB2479

8. Declared performances:Reaction to fire : E_{ca}

Dangerous substances : NPD

The performance of the product identified above is in conformity to all the declared performances. This disclaimer is issued under the sole representative of the manufacturer above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Eng. Gandolfi Colleoni Francesco – Research and Development Dept.



IMOLA , 30.06.2017

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DoP)
Verordnung (EU) Nr. 305/2011

N.° IRC03



1. Eindeutiger Kenncode des Produktes-Types:

H07V-U 450/750V, Querschnitte von 1,50 bis 2,50 mm²

2. Verwendungszweck:

Isoliertes Kabel/Leitung für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

3. Hersteller:

IRCE S.p.A. via Lasie 12/a IMOLA (BO) ITALY

4. Bevollmächtigter:

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP 3

6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

7. Zertifizierungsstelle:

NB2479

8. Erklärte Leistungen:

Brandverhalten : E_{ca}
Gefahrstoffe : NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ing. Gandolfi Colleoni Francesco – Forschung und Entwicklung Abt.



IMOLA , 30.06.2017